

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Рассмотренные документы:

- протокол лабораторных исследований № 10/4142В от 27.07.2021г, выданный ИЛЦ (ИЛ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» (Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № RA.RU.21НК99. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 28.08.2018г)

Содержание: питьевая вода отобрана из в/крана скважины № 24 ООО УК «Водолей» и исследована по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)
Протокол лабораторных исследований прилагается.

Вывод (заключение):

- исследованная проба воды подземных источников централизованного водоснабжения (протокол № 10/4142В от 27.07.2021г.), отобранная из в/крана скважины № 24, по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам:



Павлова Н.П.